

Do wszystkich wykonawców  
Ogłoszenie nr 582432-N-2018  
z dnia 03.07.2018r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. W Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017r. Poz. 1579 z późn. zm.) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jakie wpłynęło w dniu 17.07.2018r. do siedziby Zamawiającego i poniżej udziela na nie odpowiedzi.

**Pytanie 1:** W związku państwa ogłoszeniem dotyczącym modernizacji oddziału laryngologicznego zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie kwestii związanych z systemem przyzywowym. W dokumentacji zapisano kalkulacja własna i jedyne informacje na ten temat są dane zawarte w siwz :

"montaż elementów systemu przywoławczego PROLOGIC musi zawierać:

1. Jedną tablicę Led wiszącą na 10 pomieszczeń
2. Manipulator 26 szt.
3. łącznik pociągowy (do łazienek) 7 szt.
4. lampy czerwone nad drzwiami 10 szt"

Informujemy iż system Prologic jest nam nie znany. W dodatku w sieci nie można znaleźć jakichkolwiek informacji na ten temat jak również producentom systemów przywozowych ten system jest nie znany.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu producenta np. Schima w oparciu o system Sigma ? - <https://www.schima.pl/systemy-przywolawcze/sigma>

**Odpowiedź:** TAK