

Gliwice, dnia 13.12.2018 r.
Znak postępowania 2/UZP/18

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Kościuszki 1, 41-100 Gliwice
Kontakt: tel. (32) 231 90 49; fax. (32) 331 65 84
e-mail: sekretariat@szwg.pl;
strona internetowa: www.szwg.pl

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA,**

dot.: SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „*pzp*”, o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 29 listopada 2018, nr ogłoszenia 655204-N-2018

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy *pzp* „*Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.*”

W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły w dniu 13.12.2018r. do Zamawiającego poniższe zapytania co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

ZESTAW PYTAŃ NR 1:

1. W związku z koniecznością zabudowy 10 jednostek klimatyzacyjnych w obsługiwanych pomieszczeniach, czy Zamawiający rezygnuje z funkcji chłodzenia powietrza wentylacyjnego przygotowywanego przez centralę nawiewno-wywiewną?

Odp.: Należy zasymilować zyski ciepła wykorzystując chłodzenie powietrza wentylacyjnego, lub klimatyzację, lub układ mieszań. W każdym przypadku należy uwzględnić zyski ciepła od powietrza wentylacyjnego

2. Jeśli Zamawiający rezygnuje z chłodzenia powietrza wentylacyjnego, czy klimatyzatory indywidualne mają zasymilować zyski ciepła od gorącego powietrza wentylacyjnego?

Odp.: Należy zasymilować zyski ciepła wykorzystując chłodzenie powietrza wentylacyjnego, lub klimatyzację, lub układ mieszań. W każdym przypadku należy uwzględnić zyski ciepła od powietrza wentylacyjnego

3. Czy Zamawiający zaakceptuje centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną z atestem PZH dla urządzeń przewidzianych do pomieszczeń szpitalnych, ale bez certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą DIN 1946-4.

Odp.: TAK, ale przy zastosowaniu central sekcyjnych, których sekcje przygotowane i zmontowane są fabrycznie.

4. Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z układu nawilżania powietrza pod warunkiem pozytywnego uzgodnienia rozwiązania z rzeczoznawcą ds. higieniczno sanitarnych?

Odp.:TAK

PREZES ZARZĄDU

Beata Adamiak
dr n. med. Beata Adamiak